



**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. Киров обл., 610019
Тел: (8332) 27-27-36
E-mail: tek@ako.kirov.ru

05.02.2021 № 304-43-08-05

На № ОНФ-43/2-214/2020 от 30.12.2020

О предоставлении информации

Руководителю регионального
исполкома общероссийского
общественного движения
«Народный фронт «За Россию»
в Кировской области

Черемисиновой В.О.

Герцена ул., д. 58,
г. Киров, 610017

43region@onf.ru

Уважаемая Валерия Олеговна!

Ваше обращение министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в рамках компетенции рассмотрено. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

13.01.2021 в 13:00 час. в трубопроводе подачи топлива (мазута), расположенного на открытом воздухе в 700 метрах от котельной образовалась пробка, из-за чего прекратился прогрев топлива и произошло снижение температуры в жилых домах и социально-значимых объектах поселения.

С 13:00 час. до 16:00 час. осуществлено отключение подачи топлива и проведение аварийно-восстановительных работ. С целью поддержания температуры теплоносителя на уровне 50 °С использовали резервный вид топлива (дрова). Перемерзший участок трубопровода подачи топлива отогрели 14.01.2021 в 01:00 час., после чего возобновили подачу топлива.

19.01.2021 состоялось выездное совещание с участием представителей Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, главы администрации Опаринского района Кировской области, представителями прокуратуры Опаринского района и службы судебных приставов Опаринского района.

Температуру теплоносителя удалось поднять до 60 °С на выходе из котельной. Для восстановления нормативной температуры в жилых домах и других объектах требуется не менее суток.

20.01.2021 в результате выхода из строя обратного клапана котлоагрегата температура в жилых домах и объектах социальной сферы

вновь снизилась. Ремонтные работы по установке нового обратного клапана котлоагрегата были завершены в течение дня.

21.01.2021 специалистами производственно-технического отдела Кировского областного государственного унитарного предприятия «Агентство энергосбережения», подведомственного министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, проведены проверка системы теплоснабжения поселка, контрольные замеры температуры теплоносителя на выходе и на входе в котельную и в жилые дома и объекты социальной сферы.

По результатам обследования установлено, что для восстановления температурного в жилых домах и объектах социальной сферы необходимо осуществить ремонтно-восстановительные работы, реализация которых запланирована на межотопительный период.

На текущий момент в средней школе Заринского сельского поселения в зависимости от действующего температурного режима, учебные занятия сокращены. Принимаются все возможные меры для поддержания температурного режима в классах, в том числе используются конвекторы и тепловые пушки.

С управляющей компанией общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Малома» достигнута договоренность о перерасчете платы гражданам за отопление в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила предоставления коммунальных услуг).

Также в теплоснабжающую компанию ООО «Кировский ЛПК» от образовательных учреждений направлены заявления для проведения перерасчета платы за отопление.

На сегодняшний день, котельная работает в штатном режиме, температура теплоносителя на выходе из котельной составляет 73 °С, на входе – 53 °С, нормативный запас топлива создан. Температура в жилых помещениях и объектах социальной сферы Заринского сельского поселения Опаринского района составляет 18 °С.

Вопрос теплоснабжения социально значимых объектов и жилищного фонда Заринского сельского поселения находится на постоянном контроле Правительства Кировской области.


В соответствии с Требованиями к качеству коммунальных услуг, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила предоставления коммунальных услуг).

Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила предоставления коммунальных услуг) потребителям должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода с обеспечением нормативной температуры воздуха в жилых помещениях.

За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, а также за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

Таким образом, перерасчет платы граждан за отопление жителям п. Заря Опаринского района будет произведен за декабрь 2020 и январь 2021 в феврале 2021 со снижением платы на 47% вне зависимости от направления населением заявление о производстве перерасчета.

И.о. министра



В.А. Климентовский